



OPWiK

Otwockie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Otwock, dnia 04.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania 1/2020 N „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA”

Do Wykonawców którzy pobrali SIWZ:

W związku z pytaniami jakie wpłynęło do Zamawiającego, zg. z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Na terenie Inwestycji jedną z kolizji z sieciami terenu planowanego pod zabudowę PSZOK jest kolizja z siecią ciepłowniczą, której magistrala przechodzi przez sam środek działki, w czyjej gestii będzie przesunięcie tejże magistrali ciepłowniczej. Czy należy przyjąć, iż odpowiedzialnym za tę część robót będzie właściciel magistrali (miejscowy MPEC) i to na Jego koszt będzie wykonywane przełożenie tejże sieci, czy może koszt robót z tym związanych powinien ująć przyszły Wykonawca PSZOK przy nadzorze gestorów sieci - firmy MPEC ?

Odpowiedź

Magistrala ciepłownicza pokazana na mapie jest starą, nieczynną, instalacją oczyszczalni ścieków Zamawiającego.

Na terenie inwestycji mogą pojawiać się pozostałości instalacji naniesionych na mapę. Wykonawca, w przypadku ich stwierdzenia, przewidzi ich usunięcie, w zakresie dotyczącym terenu PSZOK, co zostanie ujęte przez Wykonawcę w cenie ofertowej.

Pytanie 2

Czy wymiary rampy podane w PFU a mianowicie :

- wysokość rampy: 0,90-0,99 m p.p.t.
- nachylenie najazdu i zjazdu..... 8-15%
- szerokość podjazdów 280-320 cm
- szerokość platformy rampy na poz. 0,90-0,99 m bez podjazdów..... 380-480 cm

Są dla Zamawiającego obligatoryjne? Czy dopuszcza On rampę o wysokości np. 1,2m p.p.t. ? Z informacji uzyskanych od firm zajmujących się produkcją tego typu prefabrykatów, są to standardowe wymiary dostępne na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający utrzymuje parametry rampy z PFU.

Uzasadnieniem dla takiego rozwiązania jest wykonanie rampy do wysokości poniżej 1,0 m od poziomu terenu z uwagi na brak konieczności zastosowania barier ochronnych.

Rozwiązanie to jest znacznie funkcjonalniejsze dla mieszkańców korzystających z PSZOK.

Z poważaniem

PROKURENT
Małgorzata Kozłowska
Małgorzata Kozłowska

Robert Świątkiewicz
Prezes Zarządu

